**SGS Analytics Sweden AB**
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

# RAPPORT



utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 25227067

*Uppdragsgivare*
Södernäs Vägförening

Solövägen 21
139 50 VÄRMDÖ

*Avser*

***Dricksvattenkontroll*** ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

| | | |
|---|---|---|
| Anläggning | : | Utgående Dricksvatten |
| Provplats | : | Pumphus |
| Analysomfattning | : | Kemisk |

### *Information om prov och provtagning*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagningsdatum | : | 2025-06-04 | Ankomstdatum | : | 2025-06-04 |
| Provtagningstidpunkt | : | 1200 | Ankomsttidpunkt | : | 2230 |
| Temperatur vid provtagning | : | 9 °C | Temperatur vid ankomst | : | 8 °C |
| Provets märkning | : | Pumphus-Tappkran | Laboratorieaktivitet startad | : | 2025-06-05 |
| Provtagare | : | Björn Stråhle | | | |
| Klor, total aktiv, fältmätn. | : | - | | | |
| VV = 0 Anv = 1 Nät = 2 | : | 0 | | | |
| Desinfektion Nej = 0 Ja = 1 | : | 0 | | | |

### *Analysresultat*

| *Metodbeteckning* | *Analys/Undersökning av* | *Resultat* | *Mätosäkerhet* | *Enhet* |
|---|---|---|---|---|
| SS-EN ISO 7027-1:2016 | Turbiditet FNU | < 0.1 | ± 0.12 | FNU |
| SS-EN ISO 7887:2012C mod | Färg | 5 | ± 2 | mg/l Pt |
| SS-EN ISO 11885:2009 | Järn, Fe | < 0.05 | ± 0.02 | mg/l |
| SS-EN ISO 11885:2009 | Mangan, Mn | 0.04 | ± 0.006 | mg/l |
| SS-EN ISO 10523:2012 | pH vid 20°C | 7.7 | ± 0.2 | |

*Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.*

*Kommentar*

*Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.*
*Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.*
*Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.*
*För mer information, se www.sgs.com/analytics-se*

*Provtagningsfakta har lämnats av kund.*

*Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.*

Linköping 2025-06-12
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 3276 1640 7079 2592

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.