SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 25227068

Uppdragsgivare
Södernäs Vägförening

Solövägen 21
139 50 VÄRMDÖ

Avser

Dricksvattenkontroll ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning	:	Fastighetsägaren
Provplats	:	Hos anv: Se märkning
Analysomfattning	:	Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2025-06-04	Ankomstdatum	:	2025-06-04
Provtagningstidpunkt	:	1210	Ankomsttidpunkt	:	2230
Temperatur vid provtagning	:	11.5 °C	Temperatur vid ankomst	:	8 °C
Provets märkning	:	strandlinjevägen 3	Laboratorieaktivitet startad	:	2025-06-05
Provtagare	:	BJÖRN STRÅHLE			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:	-			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	:	1			
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	:	0			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	< 0.1	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25°C	70.9	± 7.09	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20°C	7.7	± 0.2	
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	< 0.03	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.
Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.
Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.
För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2025-06-12
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 3179 1644 7374 2891

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.